

Mapování Modbus proměnných v aplikaci SNMP Thermometer

Analogové veličiny				
adresa	typ	funkce	Jednotky	Význam
100	int	4		Aktuální počet instalovaných (setupem nastavených) čidel
101-10x	int	4	0,1°C	Aktuální hodnota čidla 1 - x kde x je hodnota z adresy 100,
Binární hodnoty				
adresa	typ	funkce	hodnoty	Význam
100 - 102	bit	2	0 - open, 1 - close	Aktuální hodnota binárního vstupu
200	bit	1	0 - open, 1 - close	Aktuální hodnota binárního výstupu
200	bit	5	0 - open, 1 - close	Nastavení hodnoty binárního výstupu

vstupní register

výstupní register

Protokol : Modbus over TCP